



## KVAR NA KOLEKTORU SANITARNE KANALIZACIJE PUNTA KOLOVA

21. srpnja 2015. uslijed kvara na kolektoru sanitarne kanalizacije došlo je do procjeđivanja otpadnih voda na plažu za pse na Punta Kolovi.

Plaža je odmah privremeno zatvorena.

Iako navedena plaža nije u redovnom monitoringu kakvoće mora na plažama, obzirom na posjećenost te plaže dogovoreno je da se ispitivanje proširi, te se kakvoća mora ispita kako na navedenoj plaži, tako i na susjednim lokacijama.

Uzorkovanje je provedeno 31.07.2015. nakon sanacije kvara i otvaranja plaže.

Rezultati ispitivanja nalaze se u Tablici 1.

Tablica 1. Rezultati ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Punta Kolova

Točka uzorkovanja	Datum uzorkovanja	T <sub>zraka</sub>	T <sub>vode</sub>	S	EN	EC	Ocjena	
Istočno od Plaže za pse prema Punta Kolovi	31.07.2015. 08:00	19,9	24,5	36,8	0	4	izvrсно	●
Plaža za pse - istok	31.07.2015. 08:05	19,9	24,5	36,4	60	9	izvrсно	●
Plaža za pse - sredina	31.07.2015. 08:10	19,9	24,5	36,5	5	15	izvrсно	●
Plaža za pse - zapad	31.07.2015. 08:15	19,9	24,5	36,4	4	5	izvrсно	●
Zapadno od Plaže za pse prema Malom Raju	31.07.2015. 08:20	19,9	24,4	37,4	12	20	izvrсно	●

EN - enterokoki

EC - *Escherichia coli*

### ZAKLJUČAK:

Rezultati ispitivanja kakvoće mora na plaži za pse Punta Kolova i susjednim točkama zadovoljavaju vrijednosti propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).



### Ispostave:

**CRES:** Turfon 26, 51557 Cres, tel: 572 218 + **CRIKVENICA:** Katorska 13a, 51260 Crikvenica, tel: 241 055

**DELNICE:** I. G. Kovačića 1, 51300 Delnice, tel: 811 925 + **KRK:** Vinogradska 2b, 51500 Krk, tel: 221 955

**MALI LOŠINJ:** D. Skopinića 4, 51550 Mali Lošinj, tel: 233 574 + **OPATIJA:** Stube dr. V. Ekl 1, 51410 Opatija, tel: 718 067

**RAB:** Palit 143a, 51280 Rab, tel: 776 924

### centri:

**KOSTRENA:** Glavani 89a, 51221 Kostrena, tel: 505 921 + **MATULJI:** Cesta dalm. brigada 30b, 51211 Matulji, tel: 554 123

**VIŠKOVO:** Marinići 9, 51216 Viškovo, tel: 499 515