



**Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
RIJEKA**

**Zdravstveno ekološki odjel  
Odsjek za kontrolu zraka  
Rijeka, Krešimirova 52a  
Tel. + 385 51 358 743; Fax. + 385 51 358 753  
e-mail: zrak@zzjzpgz.hr**

Rijeka, 19.07.2012.

Naš broj: 02-210-111/99-2012

**HEP-PROIZVODNJA d.o.o.  
Sektor za termoelektrane  
Pogon Termoelektrana Rijeka  
n/p Direktor pogona  
Dragan Kavre, dipl.ing.str.  
Šetalište kostrenskih pomoraca 80  
HR- 51221 Kostrena**

**PREDMET: Očitovanje o onečišćenju zraka**

Poštovani,

temeljem Vašeg dopisa broj 2-23/22-2341/2012.DK/ od 06.07.2012. godine u kojem se referirate na rezultate mjerenja sa postaja za praćenje kvalitete zraka na području Općine Kostrena, kojima upravlja Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, ovim putem želio bih napomenuti da rezultati mjerenja pojedinih onečišćujućih tvari u zraku koji se mogu iščitati na našim internetskim stranicama predstavljaju nevalidirane, odnosno neslužbene podatke koji se mogu promatrati isključivo informativno.

Nadalje, tvrdnja koja je izrečena da su citiram "sve dnevne vrijednosti za polutante koji se ispuštaju iz TE Rijeka (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> i PM<sub>10</sub>) od datuma puštanja u rad u dozvoljenim granicama" kao takva stoji, ali ju je, u cilju potpunog informiranja javnosti, potrebno dopuniti obzirom da su dana 01.07.2012. na postaji Urinj u razdoblju od 09:00-10:00 i 10:00-11:00 sati zabilježena dva prekoračenja (445,3 µg/m<sup>3</sup> odnosno 509,4 µg/m<sup>3</sup>) satne granične vrijednosti za sumporov dioksid (GV= 350 µg/m<sup>3</sup>).

Srdačan pozdrav,

Odsjek za kontrolu zraka


Voditelj:

Goran Crvelin, dipl.san.ing.

Zdravstveno-ekološki odjel

v.d. Voditelja:

Dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.san.ing.



Dostavljeno: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uprava za inspekcijske poslove – Sektor inspekcije zaštite okoliša  
Služba za inspekcijski nadzor u PJ u Rijeci  
Blaža Polića 2/I, 51000 Rijeka