



Broj: 02-260-100/61-23

Rijeka, 11.08.2023.

Grad Mali Lošinj  
n/p gradonačelnice  
Ane Kučić

Riva lošinjskih kapetana 7  
51550 Mali Lošinj

**Predmet: rezultati analize uzoraka mora s plaža Kovčanje, Poljana i Privlaka**

Poštovani,

Dana 09.08.2023. uzorkovano je 3 uzorka morske vode sa lokacija Kovčanje, Poljana i Privlaka. Rezultati mikrobiološke analize uzoraka prikazani su u Tablici 1, a u Tablici 2 navedeni su kriteriji ocjenjivanja prema mikrobiološkim pokazateljima (NN 73/2008).

Tablica 1. Rezultati mikrobiološke analize uzorka mora sa gore navedenih lokacija

Točka uzorkovanja	Datum i vrijeme uzorkovanja	Salinitet	Crijevni enterokoki (bik*/100ml)	<i>Escherichia coli</i> (bik*/100ml)	Ocjena	
Kovčanje	09.08.2023. 07:10	38,3	0	0	izvrсна	●
Plaža Poljana	09.08.2023. 07:05	38,0	18	89	izvrсна	●
Privlaka	09.08.2023. 07:00	37,8	10	2	izvrсна	●

\*bik – broj izraslih kolonija



**Ispostave:**

CRES: Turion 26, 51 557 Cres, tel:051/572-218 • CRIKVENICA: Kotorska 13a, 51 260 Crikvenica, tel:051/241-055 • DELNICE: I.G.Kovačića 1, 51 300 Delnice, tel:051/811-925 • KRK: Vinogradska 2b, 51 500 Krk, tel:051/221-955 • MALI LOŠINJ: D. Skopinčića 4, 51 550 Mali Lošinj tel: 051/233-574 • OPATIJA: Stube dr. Vande Ekl 1, 51 410 Opatija, tel:051/718-067 • RAB: Palit 143a, 51 280 Rab, tel:051/776-924



Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora prema mikrobiološkim pokazateljima

Pokazatelj	Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08)			
	izvrsna	dobra	zadovoljavajuća	nezadovoljavajuća
crijevni enterokoki (bik*/100 ml)	<60	61-100	101-200	>200
<i>Escherichia coli</i> (bik*/100 ml)	<100	101-200	201-300	>300

\* bik – broj izraslih kolonija

Voditeljica Odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju  
i biologiju okoliša:

  
izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing

Voditelj Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju:

  
doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing.

