

Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Primorsko - goransku županiju za 2025. godinu

Datum	Broj ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Lokacija monitoringa	Uzrok nesukladnosti	Napomena
01.01.-31.01.25.	90	14	Radočaj Brodski	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Donji Ložac	mutnoća, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Belo	pH	Lokalna vodoopskrba
			Gusti Laz	koliformne bakterije, E. coli	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> Lokalna vodoopskrba
			Gornji Ložac	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki	Lokalna vodoopskrba
			Gašparci	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Kamenski Hrib	pH	Lokalna vodoopskrba
			Gornji Žagari	pH, koliformne bakterije	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> Lokalna vodoopskrba
			Gornji + Donji Okrug	pH, koliformne bakterije, E.Coli	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> Lokalna vodoopskrba
			Razloški Okrug	pH, koliformne bakterije	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> Lokalna vodoopskrba
			Gornja Krašićevica	koliformne bakterije	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> Lokalna vodoopskrba
			Razloge	koliformne bakterije, E. coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Kalić	pH, koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Požar	pH, koliformne bakterije	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> Lokalna vodoopskrba
01.02.-28.02.25.	79	1	Gomirje	Rezidualni klor	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u> -
01.03.-31.03.25.	94	2	Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Sokoli	koliformne bakterije	-
01.04.-30.04.25.	95	1	Gornji Žagari	pH, koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
01.05.-31.05.25.	90	5	Gomirje	koliformne bakterije, E.Coli	<u>Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora</u>
			Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Plešće	Rezidualni klor	
			Hrib	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Skrad Hribac	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora

