

Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Primorsko - goransku županiju za 2026. godinu

Datum	Broj ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Lokacija monitoringa	Uzrok nesukladnosti	Napomena
01.01.-31.01.26.	61	0			
01.02.-28.02.26.	84	2	Plešće	koliformne bakterije, E. Coli	-
			Hrib	pH, koliformne bakterije, E. Coli	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
01.03.-31.03.26.	113	18	Donji Ložac (Brodski)	koliformne bakterije, E. Coli	Lokalna vodoopskrba
					Lokalna vodoopskrba
			Radočaj Brodski	pH, koliformne bakterije, E. Coli	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Buzin	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Rogi	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
					Lokalna vodoopskrba
			Brezje Dobransko	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
					Lokalna vodoopskrba
			Čedanj+Kupa	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Gornji Žagari	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gorači	koliformne bakterije, E. Coli	
			Čabar	koliformne bakterije	
			Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Hrib	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gornji Ložac	koliformne bakterije, E. Coli, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
					Lokalna vodoopskrba
			Kamenski Hrib	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
					Lokalna vodoopskrba
			Požar	pH, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
					Lokalna vodoopskrba
			Golik	pH, koliformne bakterije	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
					Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Beló	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gusti Laz	koliformne bakterije, E.Coli, ukupan broj bakterija na 22° C, C. Pefringens	Lokalna vodoopskrba
			Guće Selo	koliformne bakterije, E. Coli, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
01.04.-30.04.26.	100	6	Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gorači	koliformne bakterije, E.Coli, C. Pefringens	
			Gornja Krašićevica	koliformne bakterije, E. Coli, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
					Lokalna vodoopskrba
			Razloški Okrug	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
01.05.-31.05.26.	92	0	Biljevina	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
01.06.-30.06.26.	100	7	Donji Žagari	koliformne bakterije, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	
			Plešće	slobodni klor	
			Skrad Hribac	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Stara Sušica	koliformne bakterije, pH	
			Unije	pH	Sniženi pH je posljedica procesa desalinizacije morske vode