Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Primorsko - goransku županiju za 2026. godinu

Datum	Broj ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Lokacija monitoringa	Uzrok nesukladnosti	Napomena
01.01.-31.01.26.	61	0			
01.02.-28.02.26.	84	2	Plešce	koliformne bakterije, E. Coli	-
			Hrib	pH, koliformne bakterije, E. Coli	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
01.03.-31.03.26.	113	18	Donji Ložac (Brodski)	koliformne bakterije, E. Coli	Lokalna vodoopskrba
			Radočaj Brodski	pH, koliformne bakterije, E. Coli	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Buzin	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Rogi	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Brezje Dobransko	pH	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Čedanj+Kupa	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Gornji Žagari	pH	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gorači	koliformne bakterije, E. Coli	
			Čabar	koliformne bakterije	
			Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Hrib	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gornji Ložac	koliformne bakterije, E. Coli, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Kamenski Hrib	pH	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Požar	pH, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Golik	pH, koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Belo	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gusti Laz	koliformne bakterije, E.Coli, ukupan broj bakterija na 22° C, C. Pefringens	Lokalna vodoopskrba
			Guče Selo	koliformne bakterije, E. Coli, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
01.04.-30.04.26.	100	6	Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gorači	koliformne bakterije, E.Coli, C. Pefringens	
			Gornja Krašićevica	koliformne bakterije, E. Coli, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Razloški Okrug	pH	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Biljevina	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
01.05.-31.05.26.	92	0			
01.06.-30.06.26.	100	7	Donji Žagari	koliformne bakterije, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	
			Plešce	slobodni klor	
			Skrad Hribac	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Stara Sušica	koliformne bakterije, pH	
			Unije	pH	Sniženi pH je posljedica procesa desalinizacije morske vode
			Mandli	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Punat	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.
			Ilovik	koliformne bakterije, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	
			Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.

01.07.-31.07.26.	102	9	Lakmartin	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.
			Malinska	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.
			Gorači	Mutnoća, koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	
			Hrib	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
01.08.-31.08.26.	96	14	Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.
			Donji Ložac (Brodski)	koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Belo	pH	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Čedanj+Kupa	koliformne bakterije, E.Coli	Lokalna vodoopskrba
			Gusti Laz	koliformne bakterije	Lokalna vodoopskrba
			Guče Selo+Ševal+Grbajel	koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
01.09.-30.09.26.	105	8	Krk	TV	Prema Rješenju Ministarstva zdravstva trgovačkom društvu Ponikve voda d.o.o. odobreno je odstupanje od MDK vrijednosti za parametar temperatura do 28°C u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu Ponikve voda d.o.o, u vremenskom periodu od 01.06.2026. do 31.12.2028. godine, što uzorak čini SUKLADNIM.
			Prezid	ukupan broj bakterija na 22° C, C. Pefringens	
			Tršće	koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 22° C, C. Pefringens	
			Čabar	C. Pefringens	
			Mandli	pH, C. Pefringens	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Hrib	pH	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
01.10.-31.10.26.	109	8	Unije	Ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	
			Osor	Koliformne bakterije, E.Coli	
			Čabar	koliformne bakterije, E.Coli, enterokoki, ukupan broj bakterija na 22° C, C. Pefringens	
			Radočaj Brodski	koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 36° C i 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Hrvatsko	koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Kamenski Hrib	pH, koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Gornji Žagari	pH	Lokalna vodoopskrba Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora
			Prhci	koliformne bakterije, E.Coli, enerokoki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba